Расчет кол-ва тепла для таяния снега.

Исходные данные:

Площадь снегового покроя составляет, F = 75, 1 M^2 ;

Расчетная толщина снегового покроя δ =10 см = 100 мм;

Расчетное время для таяния снега 3 часа.

Расчетная толщина таяния снега за 1 час = 100 мм/3=33,33 мм/ч.

Принимаемая расчетная плотность снега 0,10 г/см³;

Массовый расход растаявшего снега на 1 м^2 составит =0,10* 33,33=3,33 кг/ч;

Расчетная температура наружного воздуха -45 °C;

Мощность, необходимая для нагрева 3,33 кг снега за час, от -45 до 0 °C; Qs = Cs·Gs \cdot (t₂-t₁),

где Cs - удельная теплоемкость снега (льда), равная 2,1 кДж/(кг·К);

Gs – часовой расход снега, 3,33 кг/ч;

t₁ - температура снега начальная, -45°C;

 t_2 - температура снега конечная, 0°C;

Qs = $2,1\cdot3,33\cdot(0+45)=311,85$ кДж/ч

Энергия, необходимая для плавления 3,33 кг/ч снега в воду, равна Qsp=λs· Gs,

где: λs - удельная теплота плавления льда, равная 335 кДж/кг;

Gs – часовой расход снега, 3,33 кг/ч;

Qsp=335· 3,33=1115,5 кДж/кг,

Суммарная тепловая мощность для плавления 33,33 мм/ч снега на площадке 75.1м2:

Q = (Qs + Qsp)* F =(311,85+1115,5)*75,1=107 194 кДж/кг =29,8 кВт