



Условные обозначения

Наименование	Примечание
Трубопровод теплофикации прямой	— T1 —
Трубопровод теплофикации обратный	— T2 —
Трубопровод теплофикации системы отопления, прямой	— T1.1, T2.1 —
Трубопровод теплофикации системы отопления, обратный	— T2.1, T2.2 —
Трубопровод теплофикации системы горячего водоснабжения, прямой	— T3 —
Трубопровод теплофикации системы горячего водоснабжения, обратный	— T4 —

Кран с электроприводом НЗ - нормально закрыт.  
НО - нормально открыт.  
При понижении температуры теплоносителя краны НО должны закрываться, а НЗ открываться.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
						РП	7	
Разработчик							Схема обвязки обогревателей в бойлерной	
Проверил								