

Теплопотери																			
номер помещения и его температура	название	ориентаци я	ограждения							t _в	t _н	t _в -t _н	Надбавки			Теплопотери, Вт			
			Размеры, м		кол-во	Sогр, кв.м	S, м²	Ro	1/R _о				на ориент- н	проч.	1+Σβ	Qогр Вт	доб. Коэфф	Q доб	Qобщ Вт
			ширина	высота															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 этаж																			
	НС1		120.00	5	1	600.00	360.00	2	0.500	20	-30	50.0	0.00	0.1	1.10	9,900			
	ОК1		240.00	1	1	240.00	240.00	0.56	1.786	20	-30	50.0	0.00	0.1	1.10	23,571			
	ДВ1		0.00	1	1	0.00	0.00	0.56	1.786	20	-30	50.0	0.00	0.1	1.10	0			
	ПерВерх		900.00	1	1	900.00	900.00	2.5	0.400	20	-30	50.0	0.00		1.00	18,000			
	Пл1		224.00	1	1	224.00	224.00	1.4	0.714	20	-30	50.0	0.00		1.00	8,000			
	Пл2		192.00	1	1	192.00	192.00	2.4	0.417	20	-30	50.0	0.00		1.00	4,000			
	Пл3		160.00	1	1	160.00	160.00	3.4	0.294	20	-30	50.0	0.00		1.00	2,353			
	Пл4		324.00	1	1	324.00	324.00	14.2	0.070	20	-30	50.0	0.00		1.00	1,141			
																66,965	0.200	13393	80360