



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 001363

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 15.03.2016 г. по 14.03.2019 г.

код ОК 005 (ОКП)

22 5430

№ ССБК ИТ.ПБ09.Н000602

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

3909 50 900 0

Заявитель

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы»,
170017, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель

«AF Systems S.r.l.», Via Jenner, 41/43-26837, Mulazzano (LODI), Italia. Тел.: +39 02
98879353, факс +39 02 98875273, e-mail: info@afsystems.it.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации

ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации «ТПБ СЕРТ»

(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция

Пена монтажная огнестойкая марки AF FOAM RM.
Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94.

Фрагменты стеновых конструкций с линейными швами,
заполненными пеной монтажной огнестойкой марки AF FOAM
RM, имеют предел огнестойкости EI 150 при глубине шва не менее
200 мм и ширине шва не более 30 мм.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания)
и измерения

Протокол испытаний № 869-С от 11.03.2016 г. ИЦ «ТПБ
ТЕСТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07

от 03.09.2013 г., Акт о результатах анализа состояния производства № 0662-АП/ДБ от 19.02.2016 г,
ОС «ТПБ СЕРТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ09 от 03.09.2013 г.

Представленные документы

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Э.М. Зуев

Эксперт (эксперты)

Д.А. Капанов

