

7. КОЭФФИЦИЕНТЫ.

Показатель	Обозначение показателя и единица измерения	Нормируемое значение показателя
24. Коэффициент эффективности авторегулирования отопления	ζ	0.9
25. Коэффициент, учитывающий снижение теплотребления жилых зданий при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление	ξ	0.1
26. Коэффициент эффективности рекуператора	$k_{эф}$	0,0
27. Коэффициент, учитывающий снижение использования теплоступлений в период превышения их над теплотерями	ν	0.84
28. Коэффициент учета дополнительных теплотерь системы отопления	β_h	1.13

8. КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Показатель	Обозначение показателя и единица измерения	Значение показателя
29. Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период	$q_{от}^p$, Вт/(м ³ ×°C)	0.229
32. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период (Согласно СП 50.13330.2012)	$q_{от}^{mp}$, Вт/(м ³ ×°C)	0.371
32.1 Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период (С учетом требования приказа МинСтроя от 17 ноября 2017 г. N 1550/пр)	$q_{от}^{mp}$, Вт/(м ³ ×°C)	0.297
31. Класс энергосбережения		C+
32. Соответствует ли проект здания нормативному требованию по теплозащите		Да