

В сис. отопления №1
 Ду32, Q=12 кВт
 $t_n=80^{\circ}\text{C}$; $t_o=60^{\circ}\text{C}$

В сис. отопления №2
 Ду32, Q=12 кВт
 $t_n=80^{\circ}\text{C}$; $t_o=60^{\circ}\text{C}$

В сис. ГВС
 Т3 - Ø32x4,4
 Q=24 кВт
 $t_n=60^{\circ}\text{C}$;

В1 - Ø25x3,5
 Из водопровода
 В1 - Ø25x3,5
 $t=10^{\circ}\text{C}$;

В существующую систему канализации
 $t<40^{\circ}\text{C}$

