

Директору Барнаульский филиал
ООО «Сибирская теплосбытовая компания»
И.В. Холодкову

Копия Директору АО «БТМК»
А.А. Гроссу

Коллективное письмо*

Доводим до вашего сведения, что требования о переносе грязевиков, манометров и врезок под манометры в зону действия приборов учета тепла, нарушают требования в частности пунктов 4.36 и 8.10 СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов", что в свою очередь приводит к нарушению следующих документов:

1. СП 124.13330.2012 "Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003".
2. Постановление Правительства РФ "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
3. Федеральный закон №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Нарушение требований вышеперечисленных нормативных документов повлечет за собой получения отрицательных заключений государственной и негосударственной экспертиз проектной документации объектов капитального строительства, а соответственно не выдачи разрешений на строительство объектов.

В связи с этим выполнение данного требования не представляется возможным.

Во избежание дальнейших разбирательств в соответствующих органах, просьба исключить данное требование при согласовании проектов для объектов капитального строительства.

Директор
ООО «АрхИ Групп»

Директор
ООО «Барнаулгражданпроект»

Генеральный директор
ООО "ПН "Алтайгражданпроект"

Директор
ООО "Альфа-Проект"

Главный инженер
АО "Проектный Институт "АЛТАЙКОММУНПРОЕКТ"

Директор
ООО «Коннект»

Исполнительный директор
ООО «ЭкоградЪ»

Генеральный директор
ООО «Сибирская негосударственная экспертиза»

К.С. Овсянников

А.В. Отмашкин

В.П. Кологов

А.С. Гремасов

Д. А. Худяков

С.А. Реутов

С.С. Лавриченко

А.С. Кошелев