## Оксонометрическая схема системы отопления в подвале. От теплового узла. (Направление движения теплоносителя) JET600R 575х97х960 12секц. 2388Wt JET600R 575x97x960 JET600R 575x97x960 12 секц. 2388Wt 12 секц. 2388Wt Ф50x8,4мм Τ2 Φ32x5,4mm Τ2 Φ50x8,4mm JET600R 575x97x960 12 секц. 2388Wt JET600R 575x97x800 10секц. 1999Wt JET600R 575x97x800 10 секц. 1999Wt T1 Ø32x5,4mm <u>JET600R 575x97x800</u> 10секц. 1999Wt JET600R 575x97x800 10секц. 1999Wt <u>JET600R 575х97х960</u> 12секц. 2388Wt T1: Переход 50х40 T2: Переход 32х40 JET600R 575x97x960 JET600R 575x97x960 12 секц. 2388Wt 12 секц. 2388Wt \$40x6,7mm JET600R 575x97x800 JET600R 575x97x800 10секц. 1999Wt 10секц. 1999Wt Т2 Ф40х6,7мм <u>JET600R 575х97х800</u> 10секц. 1999Wt JET600R 575x97x800 10секц. 1999Wt <u>JET600R 575x97x960</u> 12секц. 2388Wt Т2 Ф50х8,4мм T1 \$\phi32x5,4mm JET600R 575х97х960 12секц. 2388Wt <u>JET600R 575х97х960</u> 12секц. 2388Wt <u>JET600R 575х97х960</u> 12секц. 2388Wt <u>JET600R 575х97х960</u> 12секц. 2388Wt Т1: Переход 40х32 Т2: Переход 40х50 1. Работать с чертежами по перечню. 07/2009-0B г. Липецк, ул. Шевченко, д.20. Изм Кол.уч Лист № док Подпись Дата Н.контр. Рожнов Разраб. Лавров Пров. Рожнов Стадия Лист Листов Монтаж инженерных систем жилого многоэтажного дома. 000 Конструктивные решения системы отопления в подвале. "Теплострой-Липецк"