



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора -
Главный инженер Филиал №8 "Западный"

/ Р.М.Шакиров /

29.05.2009г.

РЕЖИМНАЯ КАРТА

Абонент № 08-05-025 Адрес абонента: Филевский б-р, д.41, стр.2

Район Мосводоканала №12 Водопроводный ввод №9507 Район МКС №

Расход тепла			Расход сетевой	Расчетный расход	Расчетный расход	Нормат.	Кол-во	Макс.
Отопление	ГВС	Вентиляция	воды общ.	хол. воды	ГВС	подпитка	присоед.	этажность
(Гкал/час)	(Гкал/час)	(Гкал/час)	(куб м/ч)	(куб.м/ч)	(куб.м/ч)	ПО	зданий	присоедин.
						(куб.м/сут)		зданий
$Q_o^p=3,82$	$Q_{гвс}^p=0,96$	$Q_v^p=$	81,26	$G_{хвс}^{max}=69,8$	$G_{гвс}^{max}=34,90$		3	22

Схема присоединения отопления	независимая
Схема зонного включения насосных групп ХВС	параллельная
Схема включения насосов ХВС	1 зона параллельная
	2 зона параллельная
	3 зона нет
Схема включения насосов ГВС	1 зона циркуляционная
	2 зона циркуляционно-повысительная
	3 зона нет
Схема включения ВВП ГВС	2-х ступенчатая последовательная
Схема присоединения вентиляции	нет

Давление тепло- сети (атм) min	Отопление			ХВС						ГВС			
	Схема	Темпера- турный график на выходе из ЦТП (град)	Давление на дома (атм)	Ргор.вод		Рхвс дом			Давление			Темпера- тура (град)	
				от (атм)	до (атм)	1 зона (атм)	2 зона (атм)	3 зона (атм)	1 зона (атм)	2 зона (атм)	3 зона (атм)		
P1=7,5 P2=6,3	зависимая		P3= +- 5% P4= +- 5%	4,5	5,5	5,3 +- 0,5	8,2 +- 0,5	+- 0,5	P7=6,6 +- 0,5 P13=4,8 +- 0,5	P7=9,5 +- 0,5 P13=8,5 +- 0,5	P7= +- 0,5 P13= +- 0,5	T7=60 °C +- 5 T13=50 °C ⁺⁵ ₋₄	
	независимая		P3= +- 5% P4= +- 5%										
	независимая	120-70	P3=10,2 +- 5% P4=6,7 +- 5%										

Директор Предприятия №5

Филиал №8 "Западный" ОАО "МОЭК"

Представитель ОАО "МТК" района №ЦТ

Д.Б.Макаров /

Представитель "Мосводоканала":

Начальник СНС

С.Е.Табрикин
И.В.Белосудов

Начальник участка ЦТП

Представитель потребителя (ДЕЗ)

И.В.Белосудов
И.В.Белосудов

Филиал №18
«Капитального строительства и реконструкции»
ОАО «МОЭК»
КОПИЯ ВЕРНА
«19» августа 2010 г.
Романов (ФИО) (Подпись)