

Температура в обратном трубопроводе, С	70
Температура в системе отопления, С	95
Температура из системы отопления, С	70
Расход тепла на отопление, кВт	422,907
Сопротивление системы отопления, м	4
Температурный перепад тепловой сети, С	80
Температурный перепад в системе отопления, С	25
Коэффициент смещения элеватора	2,20
Минимально необходимый напор перед элеватором, м	57,34
Диаметр горловины элеватора, мм	23,27
Диаметр сопла элеватора, мм	7,55