## Спецификация основного оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Коли чест -во	Масса, ед. кг.	Приме- чание
K1*	AOTB-A50	Водогрейный котел, мощн. 50 кВт	2		КАФ Лтд
К2		Расширительный бак	2		
K3.1		Распред. подающий коллектор Ø89x4	1		
К3.2		Сборный обратный коллектор Ø89x4	1		
K4*		Гидроуравниватель Ø159x4,5, 750 мм	1		
1*	KSG 30 - SV 3/4"	Группа безопасности котла	2		Watts
2*	ВВ Ду 50 (P-3,2 Mna,t-110°C)	Кран шаровый муфтовый Ду 50	6		IVR
3*	ВВ Ду 25 (P-3,2 Mna,t-110°C)	Кран шаровый муфтовый Ду 25	1		IVR
4*	apm. IVR 924	Фильтр осадочный муфтовый Ду 50	2		VIT
5*	apm. 360/837	Автомат. воздухоотводчик DN15	1		IVR
6*	ДМ 05 063-1,6 МПа-1,5	Манометр технический	2		Стеклоприбор
7*	ВВ Ду 15 (P-2,5 Mna,t-150°C)	Кран шаровый DN15 под манометр	2		VIT
8*	ТБТ-63 0-120 °C-2,5	Термометр биметаллический	2		Стеклоприбор
		L			

Инв. №	Подпись и дата	Зам инв. №