Структура условного обозначения

XXX-X-X-X-(X)-X(X)

Наличие выхода для дистанционной передачи данных;

- обозначение отсутствует – нет выхода;

М – выход M-bus.

Диаметр автоматического балансировочного клапана AVS-PV (ASV-PV Plus), Запорного клапана ASV-I в шкафу на вводе и диаметре трубопроводов для подключения шкафа к стояку

15 – Ду15;

20 – Ду20;

25 – Ду25.

Если диаметры автоматического балансировочного клапана ASV-PV и запорного клапана ASV-I не совпадают, то через дробь указывается два диаметра, причем в числителе указывается диаметр ASV-I, в знаменателе диаметр ASV-PV.

Для варианта В и Г – количество выходов с коллектора:

- обозначение отсутствует (нет коллектора);

от 2 до 12 – количество выходов от 2 до 12 (по умолчанию Ду15 диаметр выхода)

Для варианта К – диаметр ручного балансировочного клапана MSV-BD и диаметр трубопровода в шкафу для подключения системы №(квартиры). Для нескольких квартир указывается через дефис (например (15-20-15))

Исполнение по подключению к стояку: (лицом к стояку)

Л – левостороннее;

П – правостороннее

Диаметр ввода: подключения к стояку:

32 – Ду 32;

25 – Ду 25;

20 – Ду20;

15 – Ду15.

Варианты исполнения:

К – на несколько квартир (в скобках кол-во квартир, например К(3));

Г – горизонтальный на 1 кв;

В – вертикальный на 1 кв.

Конструктивное исполнение:

ШПУТ – установка оборудования в навесном шкафу;

ЩПУТ – установка оборудования в щите для монтажа в нишу.

Пример условного обозначения:

ШПУТ – К(4) – 20 – Л ТУ 4859 – 002 – 91205914 – 2012