

ТАБЛИЦА
определения температуры воздуха внутри помещения
при прекращении теплоснабжения в отопительный период
(исходная температура в помещении +20 С)

Т нв	Температура воздуха в помещении через:				
	5 час.	10 час.	20 час.	40 час.	80 час.
- 5	17	14	10	4	- 2
- 10	16	13	8	1	- 6
- 15	15,5	12	6	- 2	- 10
-20	15	11	4	- 5	- 14
- 25	14,5	10	2	- 8	- 18,5
- 30	14	9	0	- 11	- 23
- 35	13	7,5	- 1,5	- 14	-27
-40	12	6	- 3	-17	- 31

ПРИМЕЧАНИЕ: разработка методики оценки надежности теплоснабжения
УО ВНИПИэнергопром от 03.10.81г.