

Приложение 3

к Методическим указаниям по ведению
энергетического паспорта и расчету лимитов
потребления энергетических ресурсов и
воды

УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

МАКСИМАЛЬНОЙ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ

ОБЪЕКТЫ-ПОТРЕБИТЕЛИ	Единица базового эксплуатационного показателя	Удельная мощность p_0 , кВт
Учреждения управления	1 м ² полезной площади	0,04
Школа односменная	один учащийся	0,14
Профтехучилище	один учащийся	0,4
Детское дошкольное заведение	одно место	0,4
Аптека	1 м ² торговой площади	0,1
Поликлиника	1 посещение в смену	0,15
Больница многопрофильная	1 койко-место	2,2
Гостиница	1 место	0,3
Общежитие	1 место	0,1
Кинотеатр	1 место	0,12
Театр, дом культуры, клуб	1 место	0,4
Предприятия общественного питания:	1 место	
с электроплитами		0,9
с газовыми плитами		0,7
Жилые здания	1 квартира	
с электроплитами		5
с газовыми плитами		3