

Дата расчёта 16.06.2014 время начала расчёта 14:57:26
 Версия Potok.exe от 20.12.2013
 Обновление версии: <http://www.potok.ru>
 П У Т Ь к данным: D:\Поток\Коллекторная двухтрубка\Этаж\квартилДом4\Тест однотрубки.rez

Арматура в узлах «Отопительных приборов»)

С	этаже	Расчетные Знач.					Установлено					Поставщик,
		сток										
т	по	Расход	пропу	перепад	Диа-	пропу	Код корпуса клапана (Узла)	Код изделия - термостатического датчика	Относительный диапазон предварительный настрой	Произ- водитель		
о	ходу	тепло-	скиной	клапана	метр	скная						
я	тепло	носит.	спосо		Dy	спосо						
к	носит	кг/час	Kv	Па	мм	Kv						
Ст- 1	1 п	124	0.00	916	15	1.29	013G3384	RA 2992 013G2992	нет	Danfoss		
	2 п	124	0.00	916	15	1.29	013G3384	RA 2992 013G2992	нет	Danfoss		
	3 п	124	0.00	916	15	1.29	013G3384	RA 2992 013G2992	нет	Danfoss		
	4 п	124	0.00	916	15	1.29	013G3384	RA 2992 013G2992	нет	Danfoss		
	5 п	124	0.00	916	15	1.29	013G3384	RA 2992 013G2992	нет	Danfoss		
	6 п	124	0.00	916	15	1.29	013G3384	RA 2992 013G2992	нет	Danfoss		
	7 п	124	0.00	916	15	1.29	013G3384	RA 2992 013G2992	нет	Danfoss		
	8 п	124	0.00	916	15	1.29	013G3384	RA 2992 013G2992	нет	Danfoss		
	9 п	124	0.00	916	15	1.29	013G3384	RA 2992 013G2992	нет	Danfoss		
	10 п	124	0.00	916	15	1.29	013G3384	RA 2992 013G2992	нет	Danfoss		

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

№	Наименование	Код	Ед.	Коли-	
№			изм	чество	
1	RA-G, Клапан прямой, исп с термоголовкой серий RA, RAW, RAX и термоэлектрический привод TWA-A, внутр. резьба, Ду=15	013G3384	шт.	10	
2	Кран Маевского, Ду=0	ВИЛН 493711001	шт.	10	
3	Термоэлемент Danfoss Термоэлемент с газ.датчиком, 5-26°C, 2 м	RA 2992 013G2992	шт.	10	