

Дата расчёта 16.06.2014 время начала расчёта 15:00:38
 Версия Potok.exe от 20.12.2013
 Обновление версии: <http://www.potok.ru>
 П У Т Ъ к данным: D:\Поток\Коллекторная двухтрубка\Этаж\квартилДсм4\Тест однотрубки.rez

Арматура в узлах «Отопительных приборов»)

Ст- т о я к	этаже	Расчетные Знач.				Установлено					Поставщик, Произ- водитель
	сток										
	по	Расход	пропу	перепад	Диа-	пропу	Код корпуса клапана (Узла)	Код изделия - термостатического датчика	Относительный диапазон предварительный настрой		
	ходу	тепло-	скной	клапана	метр	скная					
	тепло	носит.	спосо	Па	Dy	спосо					
	носит	кг/час	Kv		мм	Kv					
1	1 п	99	0.00	591	15	1.29	013G3384	RA 2992 013G2992	нет	Danfoss	
	2 п	99	0.00	591	15	1.29	013G3384	RA 2992 013G2992	нет	Danfoss	
	3 п	99	0.00	591	15	1.29	013G3384	RA 2992 013G2992	нет	Danfoss	
	4 п	99	0.00	591	15	1.29	013G3384	RA 2992 013G2992	нет	Danfoss	
	5 п	99	0.00	591	15	1.29	013G3384	RA 2992 013G2992	нет	Danfoss	
	6 п	99	0.00	591	15	1.29	013G3384	RA 2992 013G2992	нет	Danfoss	
	7 п	99	0.00	591	15	1.29	013G3384	RA 2992 013G2992	нет	Danfoss	
	8 п	99	0.00	591	15	1.29	013G3384	RA 2992 013G2992	нет	Danfoss	
	9 п	99	0.00	591	15	1.29	013G3384	RA 2992 013G2992	нет	Danfoss	
	10 п	99	0.00	591	15	1.29	013G3384	RA 2992 013G2992	нет	Danfoss	

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

№	Наименование	Код	Ед. изм	Коли- чество
1	RA-G, Клапан прямой, исп с термоголовкой серий RA, RAW, RAX и термоэлектрический привод TWA-A, внутр. резьба, Dy=15	013G3384	шт.	10
2	Кран Маевского, Dy=0	ВИЛН 493711001	шт.	10
3	Термоэлемент Danfoss Термоэлемент с газ.датчиком, 5-26°C, 2 м	RA 2992 013G2992	шт.	10