

$G_n = 6 \text{ кг} / \text{м}^2 \cdot \text{ч}$ – нормируемая воздухопроницаемость окон и балконных дверей, принимаемая табл. 14 прил. 1 настоящего пособия;

$t_{от.пер} = -6,4 \text{ } ^\circ\text{C}$ – средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха $\leq 8 \text{ } ^\circ\text{C}$ для г. Ухты, принимаемая по табл. 1 [1];

$Z_{от.пер} = 261$ – продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха $\leq 8 \text{ } ^\circ\text{C}$ для г. Ухты, принимаемая по табл. 1 [1];

$t_{ext} = -39 \text{ } ^\circ\text{C}$ – средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по [1];

$t_{int} = 18 \text{ } ^\circ\text{C}$ – температура внутреннего воздуха – принимается согласно оптимальным параметрам по ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002.