

Прокладку(крепление) трубы
отопления выполнить по серии
5.900-7, в.0 и в.3
(применительно)


Поперечник по лотку

Плита подготовкой пола
0,000

Опора подвижная ОПП-2
ширина 55мм, высота 100мм,
длина 170мм

Отопление Произв. здания
 $\phi 57 \times 3$

Опорная подушка ОП-1, ширина
200мм, высота 106мм,
длина 200мм



Опора подвижная ОПП-2
ширина 55мм, высота 100мм,
длина 170мм

Вентиляция Произв. здания
 $\phi 89 \times 3$

Опорная подушка ОП-2,
ширина 200мм, высота 106мм,
длина 300мм